



OBLIGATIONS :

D.88-1056 du 14/11/1988, précisant l'obligation de formation pour chaque travailleur exerçant dans un environnement électrique hors ou sous tension.

Arrêté du 17/01/1989 fixant le contenu de la formation selon l'UTE C18 510 et 530.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS :

- Personnel travaillant à côté de parties actives nues sous tension,
- Personnel effectuant des opérations électriques simples (remplacement de fusibles, réarmement...)

OBJECTIFS :

- Connaître le risque électrique,
- Savoir s'en protéger,
- Etre capable d'effectuer des opérations simples d'exploitation.

CONTENU :

✚ Contexte réglementaire

- ↳ Le cadre réglementaire,
- ↳ Obligations et responsabilités de chacun.

✚ Notions d'électricité

- ↳ Généralité de l'électricité,
- ↳ Différence de potentiel,
- ↳ Intensité,
- ↳ Résistance,
- ↳ Loi d'Ohm,
- ↳ Le générateur.

✚ Le risque électrique

- ↳ Différents types de risque,
- ↳ Statistiques,
- ↳ Mécanisme des électrisations et électrocutions.

✚ Les moyens de prévention

- ↳ La normalisation,
- ↳ Publication UTE C18 510,
- ↳ Moyens de protection :
 - ✓ Contacts directs,
 - ✓ Contacts indirects,
 - ✓ Brûlures,
- ↳ Prescriptions au personnel,
- ↳ La consignation.

✚ Les interventions et l'environnement

- ↳ Différentes zones,

↳ Spécificités du milieu BTP :

- ✓ Rôle du chargé d'intervention,
- ✓ Dispositions particulières,
- ✓ Interventions de dépannage,
- ✓ Interventions spéciales,

↳ Intervention au voisinage de conduite isolée ou non.

✚ Appareillage électrique basse tension

- ↳ Moyens de commande et sectionnement,
- ↳ Protection contre la surintensité.

✚ Moyens de protection individuelle et collective


- ↳ Enceintes confinées.

✚ Outillage

- ↳ Électrique,
- ↳ Echelle, échafaudage, escabeau...
- ↳ Petit outillage et moyens de levage.

✚ Le secours

- ↳ Notions de secourisme,
- ↳ Incendie d'origine électrique.

Habilitation du personnel	Travaux	
	Hors tension	Sous tension
Non électricien	B0 ou H0	
Agent de nettoyage sous tension	B0 ou H0	BN ou HN

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Cette formation animée par un technicien bénéficiant de 20 ans d'expérience, est axée sur les procédures de sécurité et privilégie le côté pratique avec quatre exercices. De nombreux supports servent à la formation : outillage, boîtiers électriques, armoire, système de consignation...

LE + DE FØ-SEC-CH :

Le centre de formation est équipé d'armoire électrique hors et sous tension. Un titre d'habilitation ainsi que les domaines habilitables vous seront fournis.



Formation validée à partir de 5 personnes en inter entreprises

REMARQUES :

- Pour le personnel électricien, prévoir 3 jours.
- A l'issue de la formation, l'employeur doit remettre le titre d'habilitation.
- Un recyclage de la formation doit être réalisé avant 3 ans.

2 jours

Pour tous renseignements,
Inscriptions, formations intra
ou formations sur mesure :

FØ-SEC-CH S.A.R.L.
79, Route de Germignan – 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
Tél. : 05.56.08.49.87 - Fax : 05.56.08.55.53
Courriel : fosecch@gmail.com